



Vilkår for påslipp av oljeholdig avløpsvann til Østre Toten kommunes avløpsnett

Lowerket

Kommunen er myndighet etter forurensningsforskriften § 15-2 og kan stille krav til påslipp til offentlig ledningsnett. Som myndighet etter denne paragrafen gis kommunen også myndighet etter forurensningsloven §§ 49-52.

Etablering av oljeutskiller er hjemlet i plan- og bygningsloven §§ 20-1 - 20-3. Varsling og årsrapportering er hjemlet i forurensningsloven § 49 *Opplysningsplikt*, og forurensningsforskriften kapittel 41-2 *Opplysningsplikt*.

Det er eier av virksomheten som står ansvarlig overfor kommunen for at forskriften overholdes. Eier av eiendommen kan også holdes ansvarlig.

Utslippsbegrensninger

Virksomheten skal overholde følgende utslippskrav, jf. forurensningsforskriften § 15-7:

- Ved utslipp av oljeholdig avløpsvann skal oljeinnholdet ikke overstige 50 mg/l.
- Oljeholdig avløpsvann skal før utslipp passere sandfang eller lignende rensinnetning dimensjonert for maksimal reell vannbelastning. Nødvendig sikkerhet mot akuttutslipp skal ivaretas.
- Den fastsatte grenseverdien nevnt i første ledd må overholdes under normale driftsforhold. Virksomheten skal ha dokumentasjon som viser hvordan grenseverdiene overholdes.
- Det skal være tilrettelagt for å ta representative prøver og utføre målinger av avløpsvannet fra nye rensinnetninger. Prøvene skal analyseres av laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 skal benyttes. Alternativt kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med analysemetodene i vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 benyttes.

Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig – substitusjonsplikten

All forurensning fra bedriften, herunder utslipp til luft og vann, samt støy, er isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter bedriften å redusere sine utslipp så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp av stoffer det ikke er satt uttrykkelig grenser for.

Kjemikalier, råvarer, ferdigvarer og avfall oppbevares på en slik måte at det ikke oppstår fare for forurensning, jf. forurensningsloven § 7.



Virksomheten er omfattet av produktkontrollen § 3a, om substitusjonsplikt, som pålegger virksomheten kontinuerlig å vurdere om kjemikalier som brukes i virksomheten, kan erstattes av mer miljøvennlige alternativer. Substitusjonsplikten skal dokumenteres og nedfelles i virksomhetens internkontroll.

Internkontroll

Bedriften er omfattet av bestemmelsene i forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), og plikter å sette seg inn i disse bestemmelsene (Dette gjelder bare virksomheter med ansatte, ikke enkeltmannsforetak).

Etter internkontrollforskriften plikter virksomheten å etablere internkontroll, som blant annet skal sikre og dokumentere at bedriften overholder krav i denne tillatelsen, produktkontrollen og avfallsforskriften, jf. §§ 4 og 5 i internkontrollforskriften. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Bedriften plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning, og kunne redegjøre for risikoforhold. Virksomheten skal ha vurdert virksomhetens potensielle skadevirkninger på miljøet, og ha mål for miljø og sikkerhet, jf. § 5.

For å holde de ordinære utslippene på et lavest mulig nivå, og for å unngå utilsiktede utslipp, skal bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha betydning for utslippet. System/rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert, jf. internkontrollforskriften § 5 punkt 7.

Virksomheten skal dokumentere at de har avtale om tømning og vedlikehold av oljeutskilleren. Dokumentasjonen sendes kommunen.

Avfall

Bedriften plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, herunder avfallsforskriften § 11 om farlig avfall.

Utseparert olje, sand og slam fra oljeavskillere regnes som farlig avfall, jf. § 11-4 i avfallsforskriften. I henhold til avfallsforskriften § 11-8 skal avfallet fra oljeutskillerer leveres minst 1 gang per år, til virksomhet som etter § 11-6 og § 11-7 i forskriften kan håndtere avfallet.

Avfallet fra oljeutskillerer skal leveres til et godkjent mottak.



Overflatevann

Avrenning av overflatevann fra bedriftens utearealer skal håndteres slik at det ikke medfører skade eller ulempe for miljøet.

Tiltak ved økt forurensningsfare – akutt forurensning

Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt forurensning, plikter bedriften å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften, jf. forurensningsloven § 7, internkontrollforskriften § 5 og forurensningsforskriften § 15-7.

Bedriften skal så snart som mulig informere Østre Toten kommune om unormale forhold som har medført eller kan medføre forurensning. Ved akutt forurensning, eller fare for akutt forurensning, har virksomheten plikt til umiddelbar varsling, jf. forskrift 9. juli 1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning. Ring straks 110, og varsle deretter kommunen så snart som praktisk mulig.

Eierskifte

Hvis bedriften overdras til ny eier, skal kommunen få tilsendt melding om dette så snart som mulig og senest én måned etter eierskiftet.

Plikter ved nedleggelse eller stans

Dersom virksomheten opphører, bytter navn eller flytter, plikter den å melde dette til kommunen. Ved flytting til ny adresse må virksomheten søke om ny tillatelse.

Ved nedleggelse eller stans skal bedriften sørge for at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig vare, produksjonsutstyr og avfall tas hånd om på forsvarlig måte, herunder at farlig avfall håndteres i henhold til avfallsforskriften.

Ved nedleggelse av en virksomhet skal den ansvarlige sørge for at driftsstedet settes i miljømessig tilfredsstillende stand igjen.

Tekniske krav til oljeutskilleren

Kun oljeutskillerer som er dimensjonert etter Norsk Standard NS-EN 858-1:2002+A1, er godkjent:

Oljeutskilleren skal dimensjoneres og installeres i henhold til den til enhver tid gjeldende norsk standard og "Standard abonnementsbetingelser for vann og avløp, tekniske bestemmelser", samt NORVAR prosjektrapport nr. 149/2006, 156/2007 og 185/2011. Det skal være mulighet for inspeksjon og prøvetaking på utløpet.



Oljeutskillere må være dimensjonert for de vannmengdene de skal motta. Vannet må ha tilstrekkelig oppholdstid i utskilleren, for at oljen skal få tid til å stige opp til overflaten. Hvis inngående vannmengde overstiger oljeutskillerens kapasitet, vil renseeffekten raskt reduseres. Dimensjonering av en oljeutskiller krever faglig ekspertise.

Installasjon av oljeutskiller skal gjøres av foretak med nødvendige faglige kvalifikasjoner for arbeidet. Kommunen kan kreve dokumentert at dette er oppfylt. Registrert foretak må stå som ansvarlig søker for tiltaket jfr. plan- og bygningsloven § 20-3.

Tiltakshaver eller utførende entreprenør må ha ADK1-sertifikat for nedgraving av anleggskomponentene.

Tømming, vedlikehold og kontroll

Oljeutskillere skal tømmes og kontrolleres minst én gang i året (kommunen kan gjøre vedtak om hyppigere tømming ved endret belastning på oljeutskilleren). Kommunen er myndighet og stiller de lokale kravene, og en godkjent renovatør skal utføre tømmejobben - men det er det du som innehaver av oljeutskilleren som har ansvaret for at det blir gjort.

Kommunen, tømmefirma og andre som har behov for adkomst til oljeutskilleren skal sikres enkel adkomst for kontroll, tømming og prøvetaking. Alle hindringer til oljeutskilleren skal derfor være fjernet før meldt/avtalt ankomst.

Virksomheten skal inngå serviceavtale med tømmefirma om tømming og kontroll av oljeutskilleren.

Serviceavtalen skal:

- beskrive tømmehyppighet.
- beskrive at tømming skal foretas selv om det ikke bestilles fra virksomheten.
- beskrive at kommunen skal varsles av tømmefirmaet dersom tømming ikke tillates av virksomheten.
- inneholde krav om at innsamlet olje, sand og slam skal leveres til godkjent mottak

Avtalen skal være signert av begge parter. Kopi av avtalen sendes kommunen senest når påslippet settes i drift. Ved opphør av eller endringer i avtalen skal dette meldes skriftlig til kommunen.

Både sandfang og oljeutskillere skal tømmes minst én gang årlig, og oftere ved behov. Miljødirektoratet anbefaler tømming når 70 – 80 prosent av oppsamlingskapasiteten er oppbrukt.

Ved tømming skal oljeutskilleren kontrolleres. Den må være i forskriftsmessig stand, uten skader og lekkasjer.



Varsling og årsrapportering

Kommunen skal varsles av virksomheten:

- dersom det oppstår ekstraordinære forhold som påvirker påslippet til offentlig avløpsnett
- ved større reparasjons- og/eller vedlikeholdsarbeider med risiko for påvirkning av påslippet til offentlig avløpsnett.
- virksomheten er ansvarlig for at årsrapport med følgende dokumentasjon er sendt til kommunen på fastsatt skjema innen 1. mars for foregående år:
 - utfylte skjemaer for tømming og kontroll
 - kvitteringer som viser hvor utskilte masser er levert

Unntak

Kommunen kan etter søknad gi unntak fra kravene dersom det er spesielle grunner for det.

Mislighold

Ved overtredelse av bestemmelsene i gitt tillatelse kan kommunen treffe vedtak om tvangsmulkt i medhold av forurensningsloven § 73 "Tvangsmulkt ved forhold i strid med loven". Kommunen kan også gi pålegg i medhold av forurensningsloven § 7 fjerde ledd "Plikt til å unngå forurensning" og eventuelt sørge for umiddelbar gjennomføring i medhold av forurensningsloven § 74 "Umiddelbar gjennomføring ved forurensningsmyndigheten".

Kommunens tilsyn

Kommunen eller den som kommunen bemyndiger har anledning til å foreta tilsynsbesøk til anleggene, og kan ta nødvendige prøver for kontroll av at påslippskravene overholdes.