



Veileder for søknad om utslipp/påslipp av fettholdig avløpsvann i Østre Toten kommune

Ingen kan sette i verk nye utslipp eller øke utslipp vesentlig uten at tillatelse er gitt i medhold av forurensningsforskriften 15A-4.

Påslipp av fettholdig avløpsvann og installering av fettutskiller er et søknadspliktig tiltak som skal godkjennes av kommunen.

Kommune kan fastsette krav i medhold av § 15A-4 for påslipp etablert før 1.januar 2006.

Virksomheten kan ikke sette i gang påslippet før tillatelse er gitt, og eventuelle krav til sluttdokumentasjon er sendt inn og godkjent.

Registrert foretak må stå som ansvarlig søker for tiltaket jamfør plan- og bygningsloven § 20-3. For å få installert fettutskiller må du ta kontakt med en rørlegger eller leverandør av fettutskillere som kan stå som ansvarlig søker for tiltaket. De vil hjelpe deg med dimensjonering, plassering og søknad.

Krav til søknaden:

Ved søknad om etablering av oljeutskiller/økning i eksisterende utslipp/påslipp, er det totalt tre søknader som må innleveres. Søknadsbehandling etter plan- og bygningsloven og forurensningsforskriften samordnes jamfør forurensningsforskriften § 15-5, 3. ledd.

1) Søknad om påslippstillatelse.

For å få lov til å slippe rensert fettholdig avløpsvann på kommunalt nett. Behandles etter forurensningsforskriften 15A. Dersom utslippet skal gå til infiltrasjon i stede egne masser, behandles søknaden etter samme prinsipper som for spredt avløp.

2) Søknad om tillatelse til tiltak.

For å få lov til å installere fettutskilleren. Behandles etter plan- og bygningsloven § 20-1.

3) Grave- og sanitærmelding.

For tilknytning til kommunalt nett. Behandles etter Standard abonnementsvilkår for vann og avløp.



1) Søknad om påslippstillatelse

Fyll ut kommunens eget søknadsskjema. Søknaden til kommunen skal ha følgende innhold og vedlegg:

a) Informasjon om plassering:

For utvendig plassert fettutskiller:

- Situasjonsskart/ledningskart i M 1:500, påført beskrivelse av:
- Fettutskillers plassering i forhold til bygninger
- Tilknytningspunkt til offentlig nett

For innvendig plassert fettutskiller:

- Skisse/plantegning over innvendig plassering av fettutskiller
- Skisse over alle sluk og kjøkkeninstallasjoner som drenerer til fettutskiller

b) Dimensjoneringsgrunnlag for fettutskiller

c) Serviceavtale fra godkjent tømmefirma underskrevet av begge parter

2) Søknad om tillatelse til tiltak

a) Standard skjema for "Søknad om tillatelse til tiltak" (byggesaksblankett 5174)

b) Erklæring om ansvarsrett fra ansvarlig foretak (SØK, PRO, UTF) (byggesaksblankett 5181)

c) Nabovarsel (byggesaksblankett 5155 og 5156)

d) Situasjonsskart

e) Gjennomføringsplan (byggesaksblankett 5185)

3) Grave- og sanitærmelding – tilknytning til kommunalt avløpsnett

Før oppstart av graving skal det sendes inn søknad om tiltak, og en gravemelding via gravemelding.no.

Tiltakshaver eller utførende entreprenør må ha gyldig ADK1-sertifikat.

Se også: «Vilkår for påslipp av fettholdig avløpsvann til Østre Toten kommunes avløpsnett»